

参考資料1

- **耐摩耗試験**

- 試験片を1kgの研磨機で研磨回転させて、500回転後における試験片の表面変化と100回転あたりの磨耗減量を求めます。一般的なフローリングと比較すると柔と剛を兼ね備えたすばらしい床材であることがわかります。

試験機関: (財)日本合板検査会
(関連規格JIS A 1453)

